



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11

E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИИН/КГПН 0323121940 / 032301001

**Предписание**  
**о проведении мероприятий по**  
**предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом**  
**ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и**  
**имуществу потребителей, окружающей среде, а также других**  
**мероприятий, предусмотренных федеральным законом**

**от 13.10.2021 № 149**

**г. Улан-Удэ**  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков (должность лица, составившего предписание) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия Зандановой Еленой Александровной (фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27» сентября 2021 г. № 111-п в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 «Колобок» комбинированного вида г. Улан-Удэ ОГРН: 1020300976189, ИНН: 0323082642 (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**1 корпус, расположенный по адресу: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ленина, 11**

Площадь теневого навеса для группы №7 недостаточна, составляет менее 10 м<sup>2</sup>, что является нарушением п. 3.1.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее – СП 2.4.3648-20), предписывающего, что на территории групповых площадок устанавливаются теневой навес площадью из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>;

Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В раздевальных групповых ячеек №№ 2, 4, 7 не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п.3.1.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Туалетные комнаты в группе № 6 не оборудованы кабинками с дверями, 1 унитаз неисправен, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что Туалетные комнаты оборудуются туалетными кабинками с дверями. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным;

Отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства на окнах в спальнях групповых ячеек, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками;

В овощехранилище отсутствует устройство для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 3.13. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации Общественного питания населения», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.12.2020 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), регламентирующих, что Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

В мочной кухонной посуды отсутствует локальная вытяжная система над мочными ваннами, что не соответствует п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений;

Трансформируемые кровати 2-х и 3-х уровневые не имеют самостоятельно захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, предписывающего, что кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

**3 корпус, расположенный по адресу: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Полевая, 26 А.**

Не соблюдается площадь игровой на 1 ребенка, так в группе №1 по списку 35 детей,  $S$  игровой 50,2 кв.м.,  $S$  на 1 ребенка – 1,4 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка),

в группе №3 по списку 42 детей,  $S$  игровой – 59,7 кв.м.,  $S$  на 1 ребенка – 1,2 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка),

в группе №4 по списку 34 детей, S игровой 49,8кв.м., S на 1 ребенка 1,4 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка),

в группе №8 по списку 34 детей, S игровой – 49,8кв.м., S на 1 ребенка – 1,4 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка), что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты, в виде трещин, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

На момент проверки, складские помещения не оборудованы приборами для измерения влажности и температуры воздуха, со слов кладовщика все гигрометры отданы на поверку. В журнале учета температурного режима и относительной влажности воздуха в складских помещениях последняя запись сделана 06.08.2021, что является нарушением п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящим Правилам).

Трансформируемые кровати 2-х и 3-х уровневые не имеют самостоятельного захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

4 корпус, расположенный по адресу: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Полевая, 26.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты, в виде трещин и отсутствия в некоторых местах твердого покрытия, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.

В туалетных 2х группах часть источников искусственного освещения не имеют защитную конструкцию, что является нарушением п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагопроницаемую.

Лабораторные исследования

По результатам измерений световой среды установлено, что искусственное освещение при общем освещении не соответствует требованиям:

*ул. Полевая 26 «А» (корпус №3)*

**при нормативе не менее 400лк в игровых составляет:**

*старшая группа №5, игровая (232±21.43лк),  
подготовительная группа №4, игровая (240±22.17лк),  
средняя группа, игровая №15 (230±21.25лк),  
средняя группа №16, игровая (233±51.52лк),  
старшая группа №3, игровая (121±11.18лк),  
ясельная группа №1, игровая (238±21.99лк),  
ясельная группа №11, игровая (230±21.25лк),  
подготовительная группа №12, игровая (236±21.82лк)  
подготовительная группа №2, игровая (235±21.71лк)*

**при нормативе не менее 200лк в раздевальных составляет:**

*старшая группа №3, раздевальная (121±11.18лк),  
ясельная группа №1 раздевальная (110±10.16лк),*

*ул. Полевая 26 (корпус №4).*

**при нормативе не менее 400лк в игровых составляет:**

*младшая группа №13, игровая (122±11.27лк),  
младшая группа №10, игровая, (135±12.47лк),  
младшая группа №9, игровая (178±16.44лк)*

**при нормативе не менее 200лк в раздевальных в музыкальном зале составляет:**

*младшая группа №13, раздевальная (67±6.19лк),  
младшая группа № 9 раздевальная (139±12.84лк)  
старшая группа №3, раздевальная (121±11.18лк),  
музыкальный зал (161±14,87лк)*

**при нормативе не менее 75лк в спальнях составляет:**

*младшая группа №13, спальная (58±5.36лк),*

**Ул. Ленина,11(корпус №1)**

**при нормативе не менее 400лк в игровых составляет:**

*подготовительная группа №6, игровая (250±23.09лк), , что подтверждается*

**протоколом лабораторных испытаний, экспертного заключения №П.49476 от 01.10.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», что является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам, п. 151, п. 10,11,12,14 таблицы 5.54 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) предписывающих, что осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению.**

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и**

муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

(нужное подчеркнуть)

**С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами, предписываю**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 3 «Колобок» комбинированного вида г. Улан-Удэ. ОГРН: 1020300976189, ИНН: 0323082642, расположенному по адресам (местоположению): 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ленина, 11, 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Полевая, 26, 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Полевая, 26 А, 670018, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, поселок Сокол, 4 Б

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**провести следующие мероприятия:**

**Корпус № 1: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ленина, 11:**

1. Устранить нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20: установить на территории групповой площадки № 7 теневой навес площадью из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>;
2. Устранить нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20: провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
3. Устранить нарушение п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20: создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных групповых ячеек №№ 2, 4, 7.
4. Устранить нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20: оборудовать туалетные комнаты кабинками с дверями, содержать санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии;
5. Устранить нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20: оборудовать окна спален регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника;
6. Устранить нарушение п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: оборудовать овощехранилище устройством для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
7. Устранить нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: предусмотреть локальная вытяжная система над моечными ваннами на пищеблоке;
8. Устранить нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20: оборудовать спальни трансформируемыми кроватями с самостоятельным заходом на них.

**Корпус № 3: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Полевая, 26 А:**

9. Устранить нарушение п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20: предусмотрев в группах 1, 3, 4, 8 количество детей в 2 группах №№2,3 (из 6) исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка, для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка;
10. Устранить нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20: провести ремонт (замену) покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

11. Устранить нарушение п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: оборудовать складские помещения приборами для измерения влажности и температуры воздуха;
12. Устранить нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20: оборудовать спальни трансформируемыми кроватями с самостоятельным заходом на них.

**Корпус № 4: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Полевая, 26.**

13. Устранить нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20: провести ремонт (замену) покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.
14. Устранить нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20: обеспечить свободный проход детей между кроватями.
15. Устранить нарушение п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20: оборудовать источники искусственного освещения в туалетных 2х групп часть защитными конструкциями.
  
16. Устранить нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 151, п. 10,11,12,14 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21: привести уровни искусственного освещения в соответствие гигиеническим нормативам: в игровой группы № 6 по адресу: ул. Ленина, 11 (корпус № 1), в игровых групп № 1, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, раздевальнях групп №№1,3 по адресу: ул. Полевая, 26А (корпус № 3), в игровых групп №№ 9, 10, 13, раздевальнях групп №№ 3, 10, 13, в спальне группы № 13 по адресу: ул. Полевая, 26 (корпус № 4).

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «24» октября 2022 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

Информационное письмо о выполнении предписания с протоколами испытаний смывов с производственных объектов и инструментальных обследований измерений световой среды.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на **юридическое лицо - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Колобок» комбинированного вида г. Улан-Удэ, ОГРН: 1020300976189, ИНН: 0323082642**

должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела надзора по гигиене  
питания, по гигиене детей и  
подростков                      Управления  
Роспотребнадзора по РБ  
(должность лица, составившего предписание)

*Zan*  
(подпись)

Занданова Е.А.  
инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) « *13* »

*10*

2021г.

(подпись)

*Zarubina*

Зарубина Т.Л.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Зарубина Татьяна Леонидовна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023