

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. УЛАН-УДЭ

ПРЕДПИСАНИЕ № 193 / 1 / 132
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 04 » октября 20 21 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица)

«Детский сад №3 «Колобок»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670000, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.11

заведующая

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

МАДОУ «Детский сад №3 «Колобок»

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Зарубина Татьяна Леонидовна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,

утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической

работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным

государственным инспектором г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному

надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой выездной проверки от 21 сентября

2021 г., № 193 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного

инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору)

в период с « 22 » сентября 20 21 г. по « 05 » октября 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Юкало Н.К., старшим инспектором

(фамилия, инициалы)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ

должность должностного лица

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц, проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором

г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору)

совместно с: Заведующей МАДОУ «Детский сад №3 «Колобок» Зарубиной Т.Л.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Корпус №1 ул. Ленина, д.11				
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.).	Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».	01 сентября 2022 г.	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия.	Основание: п.54 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01 сентября 2022 г.	
Корпус №4 ул. Полевая, 26				
3.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного	Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-	01 сентября 2022 г.	

	<p>освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.).</p>	<p><i>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».</i></p>		
4.	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия.</p>	<p><i>Основание: п.54 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</i></p>	01 сентября 2022 г.	
5.	<p>Отсутствуют пожарные извещатели в медицинском кабинете.</p>	<p><i>Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 6.6, п.6.6.40 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и</i></p>	01 сентября 2022 г.	

		<i>правила проектирования»</i>		
6.	Высота дверного проема в музыкальный зал составляет менее 1.9.	<i>ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</i>		

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору)

Юкало Н.К.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору)

Марказова Л.Ю.



Юкало Никита Константинович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 8 3012 21-32-20

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных

Наверх *Вперед* *Дальше* *Дальше*

нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Зарубина Татьяна Леонидовна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023