



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3
тел: (3012) 21-32-20, 21-73-21, факс: (3012) 21-09-78 E-mail: ogpn-gd@mail.ru

Акт № 42
обследования

« 05 » июня 20 18 г.

г. Улан-Удэ
(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

Заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору,
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по
подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной
пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 14 ч. 00 мин. « 24 » мая 20 18 г. по 14 ч. 00 мин.

« 05 » июня 20 18 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

в помещениях

Муниципального автономного дошкольного
(наименование объекта)

общеобразовательного учреждения Детский сад №3 «Колобок» комбинированного вида
юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

г. Улан-Удэ

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Полевая, 26А

при обследовании совместно с: заведующей МАДОУ Детский сад №3 «Колобок»

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,
комбинированного вида г. Улан-Удэ Зарубиной Татьяной Леонидовной
имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,
владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада находится
(функциональное назначение объекта (зданий
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Полевая, 26А, класса функциональной пожарной опасности – Ф 1.1
общей площадью 5487,4 кв.м. Здание двухэтажное, наружные стены кирпичные, перекрытия
железобетонные, перегородки кирпичные.

и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

Крыша металлочерепица по деревянной обрешетке. Акт приемки работ по огнезащитной

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).
обработки от 09.06.2017г. Отопление центральное водяное, освещение электрическое.

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости

Помещение обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ 3-

строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и го типа,

функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и Максимальное единовременное количество людей находящихся на объекте – 330 человек

выполненные режимные мероприятия)

(детей – 280, персонала – 50). Внутренний противопожарный водопровод в здании имеется, пожарные краны укомплектованы, проверены на водоотдачу. Наружное противопожарное водоснабжение – ПГ на расстоянии 30 метров.

Имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима.

Руководитель и ответственные лица организации прошел обучение по программе пожарно-технического минимума.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	<p>Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц из всех групп детского сада (№№2,4,5,6,11,12,13, музыкальный зал, спортивный зал) не соответствуют требованиям норм, а именно ширина лестничного марша, составляет 0,9м при требуемой ширине не менее 1,35 м.</p> <p>Нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, в случае пожара создают реальную угрозу жизни и здоровью детей, находящихся в детском саду.</p>	<p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017)</p> <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",</p> <p>п.6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,</p> <p>п.4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>
2	<p>Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008г., а именно сигнал о возникновении пожара не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны в радиусе выезда которой находится детский сад (ПСЧ-73).</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.,</p> <p>ст.83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г.</p>

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
--	--

С актом обследования ознакомлен:

Заведующая МАДОУ Детский сад №3 «Колобок» комбинированного
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,
вида г. Улан-Удэ Зарубина Т.Л.

инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия

инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 05 » июня 2018 г.

✓ 
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующая МАДОУ Детский сад №3 «Колобок» комбинированного
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,
вида г. Улан-Удэ Зарубина Т.Л.

инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального

предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

✓ 
(подпись)

Вывод по результатам обследования: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Детский сад №3 «Колобок» комбинированного вида г. Улан-Удэ требованиям пожарной безопасности не соответствует.

« 05 » июня 2018 г.

Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, инициалы государственного

по пожарному надзору подполковник внутренней службы

инспектора по пожарному надзору)

Столярова А.Г.

« 05 » июня 2018 г.

